

Certificado de Conformidade BR38231001

FORNECEDOR SOLICITANTE
DECORLUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

CNPJ: 02.382.942/0001-07

RUA GINO BENUZZI, 140, CIDADE INDUSTRIAL, CEP 81350-070, CURITIBA, PR, BRASIL

FABRICANTE ZHEJIANG FULLWILL ELECTRIC CO., LTD.

SULV INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN - CEP: 325604 - YUEQING - WENZHOU - ZHEJIANG - CHINA.

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º 348 DE 13/09/2007, ABNT NBR 60898:2004.

Escopo de fornecimento

DISJUNTORES

Disjuntor Termomagnético Decorlux DZ47-63
Tensões Nominais / N° de Pólos / Capacidade de Interrupção
240-415V~(1P) e 415V~(2P e 3P) / 1P, 2P e 3P / Icn=Ics=3kA
Distância de Grade: 45mm / Atuação Instantânea: "C"
Frequência: 50/60Hz / Temperatura de Referência: 30°C
Série Homogênea 1 – Correntes Nominais: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A

Data de início da certificação: 29 DE JULHO DE 2022.

Data da validade da certificação: 28 DE JULHO DE 2025.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: SF.1785024, 3978534 Certificado desde: 29 DE JULHO DE 2019.

> Amanda Strumiello Gerente de Certificação de Produto



Certificação da Produtos



Certificado de Conformidade BR38231001

Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)				
		Corrente (A)	Polos	Tensão	Curva	Código de Barras
Decorlux	DZ47-63/DJ-1103	10	1	240-415V~	С	17898214964221
Decorlux	DZ47-63/DJ-1163	16	1	240-415V~	С	17898214964252
Decorlux	DZ47-63/DJ-1203	20	1	240-415V~	С	17898214964283
Decorlux	DZ47-63/DJ-1253	25	1	240-415V~	С	17898214964313
Decorlux	DZ47-63/DJ-1323	32	1	240-415V~	С	17898214964344
Decorlux	DZ47-63/DJ-1403	40	1	240-415V~	С	17898214964375
Decorlux	DZ47-63/DJ-1503	50	1	240-415V~	С	17898214964405
Decorlux	DZ47-63/DJ-1633	63	1	240-415V~	С	17898214964436
Decorlux	DZ47-63/DJ-2103	10	2	415V~	С	17898214964238
Decorlux	DZ47-63/DJ-2163	16	2	415V~	С	17898214964269
Decorlux	DZ47-63/DJ-2203	20	2	415V~	С	17898214964290
Decorlux	DZ47-63/DJ-2253	25	2	415V~	С	17898214964320
Decorlux	DZ47-63/DJ-2323	32	2	415V~	С	17898214964351
Decorlux	DZ47-63/DJ-2403	40	2	415V~	С	17898214964382
Decorlux	DZ47-63/DJ-2503	50	2	415V~	С	17898214964412
Decorlux	DZ47-63/DJ-2633	63	2	415V~	С	17898214964443
Decorlux	DZ47-63/DJ-3103	10	3	415V~	С	17898214964245
Decorlux	DZ47-63/DJ-3163	16	3	415V~	С	17898214964276
Decorlux	DZ47-63/DJ-3203	20	3	415V~	С	17898214964306
Decorlux	DZ47-63/DJ-3253	25	3	415V~	С	17898214964337
Decorlux	DZ47-63/DJ-3323	32	3	415V~	С	17898214964368
Decorlux	DZ47-63/DJ-3403	40	3	415V~	С	17898214964399
Decorlux	DZ47-63/DJ-3503	50	3	415V~	С	17898214964429
Decorlux	DZ47-63/DJ-3633	63	3	415V~	С	17898214964450







Certificado de Conformidade BR38231001

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 28/04/2022.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório	
1911081-1/001	05/12/2019	ITEN (CRL 0323)	
2006192-1/001	05/08/2020	ITEN (CRL 0323)	
2008182-1/001	03/09/2020	ITEN (CRL 0323)	
2008182-1/002	03/09/2020	ITEN (CRL 0323)	
2006192-1/002-1	12/08/2020	ITEN (CRL 0323)	
2009195-1/001	03/11/2020	ITEN (CRL 0323)	
2102164-1/001-1	08/06/2021	ITEN (CRL 0323)	
2102164-1/002-2	11/06/2021	ITEN (CRL 0323)	
2102164-1/003-1	11/06/2021	ITEN (CRL 0323)	
2108215-0/001	04/10/2021	ITEN (CRL 0323)	
2203071-0/001	10/05/2022	ITEN (CRL 0323)	

Histórico

Data de emissão	Descrição
31/05/2022	Recertificação do certificado BR32437001

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado"



